

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

ГУ МЧС России по Свердловской области

г. Екатеринбург ул. Карла Либкнехта, 8-А; т. 217-44-08

Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по СО

г. Екатеринбург ул. Белинского, 115; т. 228-53-71

Отдел надзорной деятельности МО «город Екатеринбург»

Отделение надзорной деятельности (по Кировскому району

МО «город Екатеринбург»)

г. Екатеринбург ул. Софьи Ковалевской, 8; т. 374-39-65; ogpn0002@mail.ru

Предписание № 2-18/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному детскому образовательному учреждению

детский сад № 563

Заведующему МАДОУ д/с №563 Гантимуровой Наталье Валерьевне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

«24» февраля 2016 г. старшим инспектором отделения надзорной деятельности (по Кировскому району МО «город Екатеринбург») ОНД МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по СО капитаном внутренней службы Лисновым П.С. на основании распоряжения № 2-18 от 20 января 2016г. заместителя главного государственного инспектора по пожарному надзору города Екатеринбурга Бастанжиева Владимира Евгеньевича проведена плановая, выездная проверка с целью надзора за выполнения юридическим лицом обязательных требований пожарной безопасности, на территории, в здании и помещениях, муниципального автономного детского образовательного учреждения детского сада № 563, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Уральская, 65а

совместно с Заведующей МАДОУ д/с №563 Гантимуровой Н.В. _____
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1	2		3	4
1.	Система пожарной сигнализации здания дошкольного образовательного учреждения не обеспечивает дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	(Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 10.07.2012г.) статья 83 п. 7)	24.02.2017г.	

2.	На дверях помещений складского назначения не обозначены категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Отсутствует расчет определения категории помещений складского назначения по взрывопожарной и пожарной опасности.	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", п. 20; Свод правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», СП 12.13130.2009);	24.02.2017г.
3.	Аппараты (выключатели), предназначенные для отключения электроснабжения склада, располагаются в складском помещении	(Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", п. 349).	24.02.2017г.
4.	Двери складских помещений (помещения №№ 5,6 по плану БТИ подвала, №25 по плану БТИ 1 этажа) не выполнены противопожарными с требуемым пределом огнестойкости не менее 0,5 часа (EI 30)	ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, СНиП 21-01-97* п.5.14* табл.2*, п.7.4, СП 2.13130.2009 п.5.3.2).	24.02.2017г.
5.	В техническом помещении допускается хранение различных предметов (помещение № 10 по плану БТИ подвала)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» пп. б) п.23.	24.02.2017г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



старший инспектор ОНД Кировского района
/Лиснов П.С./

" 24 " 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заведующий Н. В. Тажмурова
(должность, фамилия, инициалы)

" 24 " февраля 2016 г.