

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Свердловской области

юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 т. 346-12-60

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 тел. 346-10-56 E-mail: oogpn-ugpn@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург»

г. Екатеринбург ул. Софьи Ковалевской, 8; т. 362-42-52; tonde-ekaterinburg@mail.ru

Предписание N 7/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

**Муниципальному автономному дошкольному образовательному
учреждению детскому саду № 563**

**Законному представителю юридического лица -
Заведующему Гантимуровой Наталье Валерьевне**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) заместителя главного государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору майора внутренней службы Бастанжиева Владимира Евгеньевича № 7 от «10» января 2020 года в период с «20» января 2020 года по «27» января 2020 года старшим инспектором отделения надзорной НДиПР (по Кировскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Воробьевой Е.В. проведена плановая выездная проверка на территории, в здании и помещениях МАДОУ детский сад № 563, расположенного по адресу: г. Екатеринбург ул. Уральская, 65А

совместно с заведующим Гантимуровой Натальей Валерьевной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не проведено техническое освидетельствование с составлением соответствующего акта системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей (системы автоматической пожарной сигнализации эксплуатируются со сроком годности более 10 лет)	ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч.1 ст.46, НПБ 75-98 п. 9.2.5, РД 009-02-96 п.1.10, п.1.12, НПБ 88-2001 п.12.9, п.12.10, п.12.12 прил. 12; НПБ 110-03 п.4; СНиП 21-01-97* п.7.1	11.01.2021	

2	Помещения не в полном объеме оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (отсутствуют датчики в тамбурах эвакуационных выходов из групповых ячеек первого этажа)	ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч.1 ст.46, НПБ 110-03 п. 3, 4, 14, табл. 1 п. 9	11.01.2021	
3	Двери складских помещений (в подвале) не в полном объеме выполнены противопожарными с требуемым пределом огнестойкости не менее 0,5 часа (EI 30)	ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст. 6, СНиП 21-01-97* п. 7.4, п. 5.14*, табл. 2*, п. 5.21*	11.01.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилого фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Настоящее предписание вступает в законную силу с момента его вручения.

Старший инспектор отделения НД и ПР
(по Кировскому району МО «город Екатеринбург»)

ОНД и ПР МО «город Екатеринбург»

УНД и ПР ГУ МЧС России по СО Воробьева Е.В.

(должность, фамилия, инициалы гос. инспектора по пожарному надзору)

" 27 " 01 2020г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

" 27 " 01 2020г.

заведующей Ж.В. Таммишурова
(должность, фамилия, инициалы)