



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области  
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84  
электронная почта [gu@mchs96.ru](mailto:gu@mchs96.ru)

8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного Управления МЧС России по Свердловской области  
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84  
электронная почта [оао-mchs@mail.ru](mailto:оао-mchs@mail.ru), телефон 8 (343) 346-10-96

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Муниципального образования «город Екатеринбург»

620049, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8  
тел. 8(343) 362-42-52

(наименование федерального государственного надзора)

## **ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1910 / 1**

### **Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 563**

Во исполнении решения главного государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору Ганина Михаила Михайловича № 1910 от 08.12.2021 в период с 10 часов 00 минут 13 декабря 2021 года по 10 часов 30 минут 21 декабря 2021 года инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Кировскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города Екатеринбурга по пожарному надзору) Грибенко Л. А. проведено внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие - выездная проверка с целью контроля за исполнением пунктов ранее выданного предписания от 22.01.2021г. № 31/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности на территории и в здании МАДОУ детский сад №563, расположенного по адресу: 620041, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Уральская, 65А, в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица – заведующий Гантимурова Наталья Валерьевна.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:


№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	Не проведено техническое освидетельствование с составлением соответствующего акта системы, автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей (системы автоматической пожарной сигнализации эксплуатируются со сроком годности более 10 лет)	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.1.10, п.1.12 РД 009-02-96 «Система руководящих документов. Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный»; п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»; ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»	01.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил

заведующей Г. В. Тапшгеров  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

  
(подпись)

Инспектор ОНДиПР (по Кировскому району)  
ОНДиПР МО «город Екатеринбург»  
УНД и ПР Главного управления МЧС России по СО  
Грибенко Л. А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

  
(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575807

Владелец Гантимурова Наталья Валерьевна

Действителен с 26.02.2021 по 26.02.2022